RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté

Agence régionale de santé (ARS) BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Délégation départementale – HAUTE-SAONE
Téléphone : 0808807107
Courriel : ars-bfc-dsp-se-70@ars.sante.fr

Affaire Suivie par : Gaëtan CHRETIEN
Référence : Alerte n°39979
Date d'émission: 24/04/2025

Contrôle sanitaire de la qualité de l'eau
EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
ADDUCTION D'EAU POTABLE
Prévu par le code de la santé publique

ALERTE SUR LA QUALITE DE L'EAU

IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

Commune :	BUTHIERS
Localisation :	BUTHIERS
Point de surveillance :	0700000000543
Installation :	RESEAU BUTHIERS (UDI 070000535)
Date et heure de prélèvement :	22/04/2025
Motif de prélèvement :	ETUDE
Id prélèvement ou reflab :	HY251730

Recommandations / Observations de l'ARS :

Présence de coliformes totaux (1/100 mL + 17 tests en cours)

Eau non conforme à la limite de qualité définie pour les Escherichia Coli (1/100 mL + 17 tests en cours)

Eau non conforme à la limite de qualité définie pour les entérocoques.

Un prélèvement de recontrôle est programmé.

Absence de chlore libre le jour du prélèvement. Vérifier le système de désinfection et ajuster la concentration en chlore.
Merci de me tenir informé.

RESULTATS D'ANALYSES

Bactériologie - Non-conformité aux limites de qualité

Paramètre	Résultat	Unité	Norme mini	Norme maxi	Résultats définitifs
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	**1**	n/(100mL)		0	Oui
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	**1**	n/(100mL)		0	Oui
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	**2**	n/(100mL)		0	Oui

POUR INFORMATION :

RECONTRÔLES PROGRAMMES :

Code PSV	Commune	Libellé PSV	Lieu exact	Analyse
0700000000543	BUTHIERS	BUTHIERS		BSIR 070D1