Préfecture de la Haute Saône
ARS Bourgogne Franche Comté - Unité Territoriale Santé Environnement de la Haute-Saône

Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine

Bulletin édité le 22 octobre 2026

Unité de gestion: CC PAYS RIOLAIS

Exploitant: CC DU PAYS RIOLAIS

Date prélèvement et mesures de terrain : 09 septembre 2026 à 12h25
Par le laboratoire: LABORATOIRE VETERINAIRE DEPARTEMENTAL DE HAUTE-SAONE, VESOUL

Nom et type d'installation:
RESEAU HYET - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuee desinfectee

Nom du point de surveillance: HYET - HYET
Localisation exacte du prélèvement: 21bis rue des Fontaines

Code du point de surveillance: 0000000726 | Code installation: 000679 | Numéro de prélèvement: **00125834**

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés le jour du prélèvement.Par arrêté préfectoral, l'eau ne doit pas être consommée.

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

ARS Bourgogne Franche Comté - Unité Territoriale Santé Environnement de la Haute-Saône
11 boulevard des Alliés - 70000 VESOUL
Standard ARS : 0 808 807 107 (numéro non surtaxé) | https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr

07000125834

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Limites de qualités Mini	Limites de qualités Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	24,2	°C		25		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	0,32	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,35	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0					
Couleur (qualitatif)	0					
Odeur (qualitatif)	0					
Turbidité néphélométrique NFU	1,1	NFU		2		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,2	unité pH	6,5	9		
Titre alcalimétrique complet	16,6	°f				
Titre hydrotimétrique	17,6	°f				
MINERALISATION						
Chlorures	3,9	mg/L		250		
Conductivité à 25°C	354	µS/cm	200	1 100		
Sulfates	4,9	mg/L		250		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,51	mg(C)/L		2		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L		0,1		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,2	mg/L				1
Nitrates (en NO3)	9,5	mg/L				50
Nitrites (en NO2)	<0,020	mg/L				0,5
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)				0