Préfecture de la Haute-Saône
ARS de Bourgogne-Franche Comté - UnitéTerritoriale Santé Environnement de la Haute-Saône

Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine

Bulletin édité le 10 novembre 2026

Unité de gestion: CC PAYS RIOLAIS

Exploitant: CC DU PAYS RIOLAIS

Date prélèvement et mesures de terrain : 03 novembre 2026 à 10h15.
Par le laboratoire: LABORATOIRE VETERINAIRE DEPARTEMENTAL DE HAUTE-SAONE, VESOUL

Nom et type d'installation:
ANTHON - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuee desinfectee

Nom du point de surveillance: ANTHON - RIOZ
Localisation exacte du prélèvement: 29 grande rue

Code du point de surveillance: 0000000797 Code installation: 000750 Numéro de prélèvement: **00126332**

Conclusion sanitaire de l'ARS :

L’eau prélevée respecte les limites de qualité pour lesparamètres analysés, mais sa conductivité inférieureà la référence peut favoriser la dissolution des métauxdans les canalisations en plomb et cuivre.Néanmoins, l'eau peut être consommée.

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

ARS Bourgogne-Franche-Comté - Département Prévention Santé Environnement - Unité Territoriale de la Haute-Saône
11 boulevard des Alliés -70000 VESOUL -
Tél. : 0 808 807 107 (n° non surtaxé) https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr

07000126332

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Limites de qualités Mini	Limites de qualités Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	14,0	°C		25		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	0,43	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,43	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0					
Couleur (qualitatif)	0					
Odeur (qualitatif)	0					
Turbidité néphélométrique NFU	<0,50	NFU		2		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,6	unité pH	6,5	9		
Titre alcalimétrique complet	9,6	°f				
Titre hydrotimétrique	9,8	°f				
MINERALISATION						
Chlorures	2,3	mg/L		250		
Conductivité à 25°C	**199**	**µS/cm**	**200**	**1 100**		
Sulfates	1,3	mg/L		250		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	<0,50	mg(C)/L		2		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L		0,1		
Nitrates/50 + Nitrites/3	<0,1	mg/L				1
Nitrates (en NO3)	2,2	mg/L				50
Nitrites (en NO2)	<0,020	mg/L				0,5
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)				0